

PORTARIA Nº 80/2013
REGULAMENTO DE EDIFICAÇÕES
ANEXO III



DIMENSÕES MÍNIMAS DOS COMPARTIMENTOS | USOS HABITACIONAIS

USO	COMPARTIMENTO	CÍRCULO INSCRITO Ø MÍNIMO (m)	ÁREA MÍNIMA A ₁ (m²)	ILUMINAÇÃO MÍNIMA (m²)	VENTILAÇÃO MÍNIMA (m²)	PÉ-DIREITO PD (m)		PROFUNDIDADE MÁXIMA (m)	VERGA MÁXIMA (m)	NATUREZA DA ILUMINAÇÃO VENTILAÇÃO	REVESTIMENTOS	
						MÍNIMO	MÁXIMO				PAREDES	PISOS
COMPARTIMENTOS INTERNOS HABITAÇÃO UNIFAMILIAR HABITAÇÃO UNIFAMILIAR EM SÉRIE HABITAÇÃO COLETIVA HABITAÇÃO TRANSITÓRIA	SALA DE ESTAR	2,40	8,00	1 / 8 x A	1 / 12 x A	2,40	3,60	3 x PD	1 / 5 x PD	DIRETA	-	-
	SALA DE JANTAR	2,40	6,00	1 / 5 x A	1 / 12 x A	2,40	3,60	3 x PD	1 / 5 x PD	DIRETA	-	-
	COFA	1,50	4,00	1 / 5 x A	1 / 16 x A	2,20	3,30	3 x PD	1 / 5 x PD	TOLERADO ZENITAL	-	-
	COZINHA	1,50	4,00	1 / 5 x A	1 / 16 x A	2,20	3,30	3 x PD	1 / 5 x PD	DIRETA	IMPERMEÁVEL H=1,50m	IMPERMEÁVEL
	1º QUARTO	2,40	6,00	1 / 5 x A	1 / 12 x A	2,40	3,60	3 x PD	1 / 5 x PD	DIRETA	-	-
	DEMAIS QUARTOS	2,00	6,00	1 / 5 x A	1 / 12 x A	2,40	3,60	3 x PD	1 / 5 x PD	DIRETA	-	-
	BAN-HEIRO	1,00	1,50	1 / 5 x A	1 / 16 x A	2,20	3,30	3 x PD	1 / 5 x PD	TOLERADO ZENITAL	IMPERMEÁVEL H=1,50m	IMPERMEÁVEL
	CLOSET VESTÍBULO	0,80	1,00	-	-	2,20	3,30	3 x PD	1 / 5 x PD	TOLERADO ZENITAL	-	-
	DEPÓSITO	1,60	4,00	1 / 10 x A	1 / 20 x A	2,20	3,30	-	1 / 5 x PD	TOLERADO ZENITAL	-	-
	GARAGEM	2,40	10,80	-	1 / 10 x A	2,00	3,00	3 x PD	1 / 5 x PD	DIRETA	-	IMPERMEÁVEL
	QUARTO EMPREGADA	1,60	4,00	1 / 5 x A	1 / 12 x A	2,40	3,60	3 x PD	1 / 5 x PD	DIRETA	-	-
	CORREDOR	0,80	-	-	-	2,20	3,30	-	-	-	-	-
	ESCRITÓRIO ATELIER ESCADA	2,40 0,80	6,00 -	1 / 5 x A -	1 / 12 x A -	2,40 -	3,60 -	3 x PD -	1 / 5 x PD -	DIRETA -	- -	- -
COMPARTIMENTOS INTERNOS CASAS POPULARES	SALA DE ESTAR	2,00	6,00	1 / 5 x A	1 / 16 x A	2,20	3,30	3 x PD	1 / 5 x PD	DIRETA	-	-
	SALA DE JANTAR	2,00	4,00	1 / 5 x A	1 / 16 x A	2,20	3,30	3 x PD	1 / 5 x PD	DIRETA	-	-
	COFA	1,50	4,00	1 / 5 x A	1 / 16 x A	2,20	3,30	3 x PD	1 / 5 x PD	DIRETA	-	-
	COZINHA	1,50	4,00	1 / 5 x A	1 / 16 x A	2,20	3,30	3 x PD	1 / 5 x PD	DIRETA	IMPERMEÁVEL H=1,50m	IMPERMEÁVEL
	1º QUARTO	2,00	6,00	1 / 5 x A	1 / 12 x A	2,20	3,30	3 x PD	1 / 5 x PD	DIRETA	-	-
	DEMAIS QUARTOS	1,60	4,00	1 / 5 x A	1 / 12 x A	2,20	3,30	3 x PD	1 / 5 x PD	DIRETA	-	-
	BAN-HEIRO	0,90	1,50	1 / 5 x A	1 / 16 x A	2,20	3,30	3 x PD	1 / 5 x PD	TOLERADO ZENITAL	IMPERMEÁVEL H=1,50m	IMPERMEÁVEL
	GARAGEM	2,00	9,00	-	1 / 10 x A	2,00	3,00	3 x PD	-	-	-	IMPERMEÁVEL
	CORREDOR	0,80	-	-	-	2,20	3,30	-	-	-	-	-
	ESCADA	0,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



DIMENSÕES MÍNIMAS DOS COMPARTIMENTOS | USOS HABITACIONAIS

USO	COMPARTIMENTO	CÍRCULO INSCRITO Ø MÍNIMO (m)	ÁREA MÍNIMA A1 (m²)	ILUMINAÇÃO MÍNIMA (m²)	VENTILAÇÃO MÍNIMA (m²)	PÉ-DIREITO PD (m)		PROFUNDIDADE MÁXIMA (m)	VERGA MÁXIMA (m)	NATUREZA DA ILUMINAÇÃO VENTILAÇÃO	REVESTIMENTOS	
						MÍNIMO	MÁXIMO				FAREDES	PISOS
ÁREAS DE USO COMUM HABITAÇÃO COLETIVA	HALL DO PRÉDIO	2,00	6,00	-	-	2,40	LIVRE	4 x PD	-	DIRETA	-	-
	CORREDOR	1,20	-	-	-	2,40	3,00	3 x PD	1/8 x PD	-	-	-
	ESCADA	1,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ÁREAS DE USO COMUM HABITAÇÃO TRANSITÓRIA	HALL DO PRÉDIO	3,00	12,00	-	-	-	-	3 x PD	1/8 x PD	DIRETA	-	-
	CORREDOR PRINCIPAL	2,00	-	-	1/16 x A	2,20	3,30	3 x PD	1/8 x PD	DIRETA	-	-
	CORREDOR SECUNDÁRIO	1,00	-	-	1/16 x A	2,20	3,30	3 x PD	1/8 x PD	TOLERADO ZENITAL	-	-
	ESCADA PRINCIPAL	1,20	-	-	1/12 x A	2,00	3,30	3 x PD	1/8 x PD	DIRETA	-	-
	ESCADA SECUNDÁRIA	0,90	-	-	1/16 x A	2,00	3,30	3 x PD	1/8 x PD	TOLERADO ZENITAL	IMPERMEÁVEL H=1,50m	IMPERMEÁVEL
ÁREAS DE USO COMUM HABITAÇÃO DE USO INSTITUCIONAL	HALL DO PRÉDIO	2,00	6,00	-	-	-	-	3 x PD	1/8 x PD	DIRETA	-	-
	CORREDOR PRINCIPAL	1,50	-	-	1/16 x A	2,20	3,30	3 x PD	1/8 x PD	DIRETA	-	-
	CORREDOR SECUNDÁRIO	1,00	-	-	1/16 x A	2,20	3,30	3 x PD	1/8 x PD	TOLERADO ZENITAL	-	-
	ESCADA PRINCIPAL	1,50	-	-	1/12 x A	2,00	3,30	3 x PD	1/8 x PD	DIRETA	-	-
	ESCADA SECUNDÁRIA	1,00	-	-	1/16 x A	2,00	3,30	3 x PD	1/8 x PD	TOLERADO ZENITAL	IMPERMEÁVEL H=1,50m	IMPERMEÁVEL



DIMENSÕES MÍNIMAS DOS COMPARTIMENTOS | USOS COMUNITÁRIOS

USO	COMPARTIMENTO	CÍRCULO INSCRITO Ø MÍNIMO (m)	ÁREA MÍNIMA (A) (m²)	ILUMINAÇÃO MÍNIMA (m²)	VENTILAÇÃO MÍNIMA (m²)	PÉ-DIREITO (PD) (m)		PROFUNDIDADE MÁXIMA (m)	VERGA MÁXIMA (m)	NAT. LEZA DA ILUMINAÇÃO VENTILAÇÃO	REVESTIMENTOS	
						MÍNIMO	MÁXIMO				PAREDES	FISOS
ÁREAS DE USO COMUM COMUNITÁRIO 1 BIBLIOTECA	FALL DO PRÉDIO	3,00	12 00	-	-	2,80	LIVRE	-	-	-	-	-
	CORREDOR PRINCIPAL	1,20	-	-	-	2,80	4,20	-	-	-	-	-
	CORREDOR SECUN DÁRIO (*1)	1,00	-	-	-	2,40	3,60	-	-	-	-	-
	ESCADA PRINCIPAL (*2)	1,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ESCADA SECUN DÁRIA (*2)	0,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ÁREAS DE USO COMUM COMUNITÁRIO 1 ASSISTENCIA SOCIAL E SAÚDE	FALL DO PRÉDIO	3,00	12 00	-	-	2,80	4,20	-	-	-	-	-
	CORREDOR PRINCIPAL	1,20	-	-	-	2,80	4,20	-	-	-	-	-
	CORREDOR SECUN DÁRIO (*1)	1,00	-	-	-	2,40	3,60	-	-	-	-	-
	ESCADA PRINCIPAL (*2)	1,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ESCADA SECUN DÁRIA (*2)	0,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ÁREAS DE USO COMUM COMUNITÁRIO 1 ENSINO	FALL DO PRÉDIO	3,00	12 00	-	-	2,80	4,20	-	-	-	-	-
	CORREDOR PRINCIPAL	1,50	-	-	-	2,80	4,20	-	-	-	-	-
	CORREDOR SECUN DÁRIO (*1)	1,00	-	-	-	2,40	3,60	-	-	-	-	-
	ESCADA PRINCIPAL (*2)	1,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ESCADA SECUN DÁRIA (*2)	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ÁREAS DE USO COMUM COMUNITÁRIO 2 CULTO RELIGIOSO	CORREDOR PRINCIPAL	2,00	-	-	-	2,80	4,20	-	-	-	-	-
	CORREDOR SECUN DÁRIO (*1)	1,00	-	-	-	2,40	3,60	-	-	-	-	-
	ESCADA PRINCIPAL (*2)	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ESCADA SECUN DÁRIA (*2)	0,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CORREDOR PRINCIPAL	2,00	-	-	-	2,80	LIVRE	-	-	-	-	-
ÁREAS DE USO COMUM COMUNITÁRIO 2 CULTURA	CORREDOR SECUN DÁRIO (*1)	1,00	-	-	-	2,40	3,60	-	-	-	-	-
	ESCADA PRINCIPAL (*2)	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ESCADA SECUN DÁRIA (*2)	0,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



DIMENSÕES MÍNIMAS DOS COMPARTIMENTOS | USOS COMUNITÁRIOS

USO	COMPARTIMENTO	CÍRCULO INSCRITO Ø MÍNIMO (m)	ÁREA MÍNIMA (A) (m²)	ILUMINAÇÃO MÍNIMA (m²)	VENTILAÇÃO MÍNIMA (m²)	PÉ DIREITO (PD) (m)		PROFUNDIDADE MÁXIMA (m)	VERGA MÁXIMA (m)	NATUREZA DA ILUMINAÇÃO / VENTILAÇÃO	REVESTIMENTOS	
						MÍNIMO	MÁXIMO				PAREDES	PISOS
ÁREAS DE USO COMUM COMUNITÁRIO 2 ENSINO	FALL DO PRÉDIO	3,00	12,00	-	-	2,80	LIVRE	-	-	-	-	-
	CORREDOR PRINCIPAL	2,00	-	-	-	2,80	4,20	-	-	-	-	-
	CORREDOR SECUNDÁRIO (*1)	1,00	-	-	-	2,40	3,60	-	-	-	-	-
	ESCADA PRINCIPAL (*2)	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ESCADA SECUNDÁRIA (*2)	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CORREDOR SECUNDÁRIO (*1)	1,00	-	-	-	2,40	3,60	-	-	-	-	-
	ESCADA PRINCIPAL (*2)	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ÁREAS DE USO COMUM COMUNITÁRIO 2 SAÚDE	FALL DO PRÉDIO	3,00	12,00	-	-	2,80	LIVRE	-	-	-	-	-
	CORREDOR PRINCIPAL	2,00	-	-	-	2,80	4,20	-	-	-	-	-
	CORREDOR SECUNDÁRIO (*1)	1,20	-	-	-	2,40	3,60	-	-	-	-	-
	ESCADA PRINCIPAL (*2)	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ÁREAS DE USO COMUM COMUNITÁRIO 2 LAZER	FALL DO PRÉDIO	3,00	12,00	-	-	2,80	LIVRE	-	-	-	-	-
	CORREDOR PRINCIPAL	2,00	-	-	-	2,80	4,20	-	-	-	-	-
	CORREDOR SECUNDÁRIO (*1)	1,00	-	-	-	2,40	3,60	-	-	-	-	-
	ESCADA PRINCIPAL (*2)	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ÁREAS DE USO COMUM COMUNITÁRIO 3 LAZER	FALL DO PRÉDIO	3,00	12,00	-	-	2,80	LIVRE	-	-	-	-	-
	CORREDOR PRINCIPAL	2,00	-	-	-	2,80	4,20	-	-	-	-	-
	CORREDOR SECUNDÁRIO (*1)	1,20	-	-	-	2,40	3,60	-	-	-	-	-
	ESCADA PRINCIPAL (*2)	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ÁREAS DE USO COMUM COMUNITÁRIO 3 ENSINO	FALL DO PRÉDIO	3,00	12,00	-	-	2,80	LIVRE	-	-	-	-	-
	CORREDOR PRINCIPAL	2,00	-	-	-	2,80	4,20	-	-	-	-	-
	CORREDOR SECUNDÁRIO (*1)	1,00	-	-	-	2,40	3,60	-	-	-	-	-
	ESCADA PRINCIPAL (*2)	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(*1): SOMENTE PARA USO ADMINISTRATIVO

(*2): PROIBIDO DEGRAU EM "LQUE" | ALTURA MÁXIMA DEGRAU: 18CM | LARGURA MÍNIMA DEGRAU: 25CM | PARA MAIS DE 10 DEGRAUS PATAMAR MÍNIMO: 76CM

OBS.: O DIMENSIONAMENTO DOS COMPARTIMENTOS INTERNOS DOS USOS COMUNITÁRIOS DEVERÁ SER COMPATÍVEL COM O USO SOLICITADO, OBSERVADAS AS NORMAS DA SMS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA E AS NORMAS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS DE EDIFICAÇÃO.



DIMENSÕES MÍNIMAS DOS COMPARTIMENTOS | USOS COMERCIAIS

USO	COMPARTIMENTO	CÍRCULO INSCRITO Ø MÍNIMO (m)	ÁREA MÍNIMA (A) (m²)	ILUMINAÇÃO MÍNIMA (lx)	VENTILAÇÃO MÍNIMA (m²)	PÉ-DIREITO (FD) (m)		PROFUNDIDADE MÁXIMA (m)	VERGA MÁXIMA (m)	NATUREZA DA ILUMINAÇÃO VENTILAÇÃO	REVESTIMENTOS	
						MÍNIMO	MÁXIMO				PAREDES	PISOS
COMPARTIMENTOS INTERNOS	LOJA	3,00	9,00	1 / 8 x A	1 / 16 x A	2,80	4,20	-	1 / 5 x PD	DIRETA	-	-
	SOBRE-LOJA	2,40	-	1 / 8 x A	1 / 16 x A	2,40	3,60	3 x PD	1 / 5 x PD	DIRETA	-	-
	ESCRITÓRIO CONSULTÓRIO	2,40	6,00	1 / 6 x A	1 / 12 x A	2,40	3,60	3 x PD	1 / 5 x PD	DIRETA	-	-
	COZA	0,90	1,50	-	1 / 12 x A	2,20	3,30	-	-	TOLERADO ZENITAL	IMPERMEÁVEL h=1,50m	IMPERMEÁVEL
	SANITÁRIO	0,90	1,50	-	1 / 16 x A	2,20	3,30	-	1 / 5 x PD	TOLERADO ZENITAL	IMPERMEÁVEL h=1,50m	IMPERMEÁVEL
ÁREAS DE USO COMUM COMÉRCIO E SERVIÇO ATÉ 100M²	HALL DO PRÉDIO	2,00	0,00	-	-	2,80	4,20	-	-	-	-	-
	HALL DO PAVIMENTO (*1)	1,50	3,00	-	-	2,40	3,60	-	-	-	-	-
	CORREDOR PRINCIPAL	1,20	-	-	-	2,40	3,60	-	-	-	-	-
	CORREDOR SECUNDÁRIO (*2)	1,00	-	-	-	2,40	3,60	-	-	-	-	-
	ESCADA PRINCIPAL (*3)	1,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ESCADA SECUNDÁRIA (*3)	0,90	-	-	-	-	-	-	-	-	IMPERMEÁVEL h=1,50m	IMPERMEÁVEL	
ÁREAS DE USO COMUM COMÉRCIO E SERVIÇO DE 100M² ATÉ 400M²	HALL DO PRÉDIO	2,00	0,00	-	-	2,80	4,20	-	-	-	-	-
	HALL DO PAVIMENTO (*1)	1,50	3,00	-	-	2,40	3,60	-	-	-	-	-
	CORREDOR PRINCIPAL	2,00	-	-	-	2,40	3,60	-	-	-	-	-
	CORREDOR SECUNDÁRIO (*2)	1,00	-	-	-	2,40	3,60	-	-	-	-	-
	ESCADA PRINCIPAL (*3)	1,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ESCADA SECUNDÁRIA (*3)	0,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ÁREAS DE USO COMUM COMÉRCIO E SERVIÇO ACIMA DE 400M²	HALL DO PRÉDIO	3,00	12,00	-	-	2,80	4,20	-	-	-	-	-
	HALL DO PAVIMENTO (*1)	2,00	6,00	-	-	2,40	3,60	-	-	-	-	-
	CORREDOR PRINCIPAL (*4)	2,00	-	-	-	2,40	3,60	-	-	-	-	-
	CORREDOR SECUNDÁRIO (*2)	1,00	-	-	-	2,40	3,60	-	-	-	-	-
	ESCADA PRINCIPAL (*3)	1,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ESCADA SECUNDÁRIA (*3)	0,90	-	-	-	2,00	3,30	-	-	-	-	-	
ÁREAS DE USO COMUM COMÉRCIO E SERVIÇO GERAL	CORREDOR PRINCIPAL (*4)	2,00	-	-	-	2,80	4,20	-	-	-	-	-
	CORREDOR SECUNDÁRIO (*2)	1,00	-	-	-	2,40	3,60	-	-	-	-	-
	ESCADA PRINCIPAL (*3)	1,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ESCADA SECUNDÁRIA (*3)	0,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



DIMENSÕES MÍNIMAS DOS COMPARTIMENTOS | USOS COMERCIAIS

USO	COMPARTIMENTO	CÍRCULO INSCRITO Ø MÍNIMO (m)	ÁREA MÍNIMA (A) (m²)	ILUMINAÇÃO MÍNIMA (m²)	VENTILAÇÃO MÍNIMA (m²)	PÉ DIREITO PD (m)		PROFUNDIDADE MÁXIMA (m)	VERGA MÁXIMA (m)	NATUREZA DA ILUMINAÇÃO VENTILAÇÃO	REVESTIMENTOS	
						MÍNIMO	MÁXIMO				PAREDES	FISOS
ÁREAS DE USO COM JIM EDIFÍCIO DE ESCRITÓRIOS SEDE DE EMPRESA SERVIÇO PÚBLICO	HALL DO PRÉDIO	3,00	12,00	-	-	2,80	4,20	-	-	-	-	-
	HALL DO PAVIMENTO (*1)	2,00	8,00	-	-	2,40	3,60	-	-	-	-	-
	CORREDOR PRINCIPAL (*4)	2,00	-	-	-	2,40	3,60	-	-	-	-	-
	CORREDOR SECUNDRÁRIO (*2)	1,00	-	-	-	2,40	3,60	-	-	-	-	-
	ESCADA PRINCIPAL (*3)	1,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ÁREAS DE USO COM JIM CENTRO COMERCIAL	ESCADA SECUNDRÁRIA (*3)	0,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	GALERIA INTERNA	4,00	-	-	-	2,60	4,20	-	-	-	-	-
	CORREDOR SECUNDRÁRIO (*2)	1,00	-	-	-	2,40	3,60	-	-	-	-	-
	ESCADA PRINCIPAL (*3)	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ÁREAS DE USO COM JIM CLÍNICA E AMBULATÓRIO	ESCADA SECUNDRÁRIA (*3)	0,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	HALL DO PRÉDIO	3,00	12,00	-	-	2,80	4,20	-	-	-	-	-
	CORREDOR PRINCIPAL (*4)	2,00	-	-	-	2,80	4,20	-	-	-	-	-
	CORREDOR SECUNDRÁRIO (*2)	1,20	-	-	-	2,40	3,60	-	-	-	-	-
	ESCADA PRINCIPAL (*3)	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ÁREAS DE USO COM JIM SUPER E HIPERMERCADO	ESCADA SECUNDRÁRIA (*3)	1,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CORREDOR PRINCIPAL	2,00	-	-	-	2,60	LIVRE	-	-	-	-	-
	CORREDOR SECUNDRÁRIO (*2)	1,00	-	-	-	2,40	3,60	-	-	-	-	-
	ESCADA PRINCIPAL (*3)	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ÁREAS DE USO COM JIM ESTACIONAMENTO COMERCIAL	ESCADA SECUNDRÁRIA (*3)	0,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ESTACIONAMENTO	5,00	-	-	-	2,20	4,20	-	-	-	-	-
	CORREDOR PRINCIPAL	1,20	-	-	-	2,40	3,60	-	-	-	-	-
	ESCADA PRINCIPAL (*3)	1,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ÁREAS DE USO COM JIM POSTO DE ABASTECIMENTO	ESCADA SECUNDRÁRIA (*3)	0,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ESCADA PRINCIPAL (*3)	1,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ESCADA SECUNDRÁRIA (*3)	0,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(*1): DISPENSADO PARA APENAS UMA UNIDADE COMERCIAL OU DE SERVIÇO

(*2): SOMENTE PARA USO ADMINISTRATIVO

(*3): PROIBIDO DEGRAU EM "EQUE" | ALTURA MÁXIMA DEGRAU: 19CM | LARGURA MÍNIMA DEGRAU: 25CM | PARA MAIS DE 19 DEGRAUS PATAMAR MÍNIMO: 76CM

(*4): ADMITIDO 1,50M PARA USO DE SERVIÇO



DIMENSÕES MÍNIMAS DOS COMPARTIMENTOS | USOS INDUSTRIAIS

USO	COMPARTIMENTO	CÍRCULO INSCRITO Ø MÍNIMO (m)	ÁREA MÍNIMA (A) (m²)	ILUMINAÇÃO MÍNIMA (m²)	VENTILAÇÃO MÍNIMA (m²)	PÉ DIREITO (PD) (m)		PROFUNDIDADE MÁXIMA (m)	VERGA MÁXIMA (m)	NATUREZA DA ILUMINAÇÃO VENTILAÇÃO	REVESTIMENTOS	
						MÍNIMO	MÁXIMO				PAREDES	PISOS
COMPARTIMENTOS INTERNOS INDÚSTRIA SETORES ADMINISTRATIVOS	SALAS GABINETES	2,40	6,00	1 / 6 x A	1 / 12 x A	2,40	-	3 x PD	1 / 8 x PD	DIRETA	-	-
	ANTESALAS	1,80	4,00	-	1 / 12 x A	2,40	-	-	1 / 8 x PD	DIRETA	-	-
	EXPEDIENTE	3,20	8,00	1 / 6 x A	1 / 12 x A	2,40	-	-	-	-	-	-
	COPIA	1,50	4,00	1 / 8 x A	1 / 16 x A	2,20	-	3 x PD	1 / 8 x PD	TOLERADO ZENITAL	IMPERMEÁVEL H=1,50m	IMPERMEÁVEL
	PORTARIA CONTROLE	1,20	1,80	1 / 10 x A	1 / 20 x A	2,20	-	-	-	DIRETA	-	IMPERMEÁVEL
	ALMOXARIFADO DEPÓSITO ARQUIVO	1,60	4,00	1 / 10 x A	1 / 20 x A	2,20	-	-	1 / 8 x PD	DIRETA	-	IMPERMEÁVEL
	CANTINA	2,00	4,00	1 / 8 x A	1 / 16 x A	2,40	-	3 x PD	1 / 8 x PD	DIRETA	IMPERMEÁVEL H=1,50m	IMPERMEÁVEL
	BANHEIRO	0,90	1,50	-	1 / 16 x A	2,20	-	3 x PD	1 / 8 x PD	TOLERADO ZENITAL	IMPERMEÁVEL H=1,50m	IMPERMEÁVEL
	HALL RECEPÇÃO	1,80	4,00	-	1 / 12 x A	2,40	-	3 x PD	1 / 8 x PD	TOLERADO ZENITAL	-	-
	CORREDOR PRINCIPAL	1,50	-	-	-	2,40	-	-	-	-	-	IMPERMEÁVEL
CORREDOR SECUNDÁRIO	1,00	-	-	-	2,20	-	-	-	-	-	IMPERMEÁVEL	
ESCADA	1,20	-	-	1 / 10 x A	2,00	-	-	-	-	-	INCOMBUSTÍVEL	
COMPARTIMENTOS INTERNOS INDÚSTRIA SETORES INDUSTRIAIS	PRODUÇÃO (SUBSOLO)	-	-	1 / 6 x A	1 / 12 x A	2,50	-	-	1 / 8 x PD	DIRETA	-	-
	PRODUÇÃO (TÉRREO)	-	-	1 / 6 x A	1 / 12 x A	3,50	-	-	1 / 8 x PD	DIRETA	-	-
	PRODUÇÃO (DEMAIS Pavtos)	-	-	1 / 6 x A	1 / 12 x A	3,00	-	-	1 / 8 x PD	DIRETA	-	-
	ALMOXARIFADO DEPÓSITO	-	-	-	1 / 20 x A	2,50	-	-	1 / 8 x PD	TOLERADO ZENITAL	-	-
	LABORATÓRIO	2,40	6,00	1 / 6 x A	1 / 12 x A	2,50	-	-	1 / 8 x PD	DIRETA	IMPERMEÁVEL H=2,00m	IMPERMEÁVEL
	SETOR DE PINTURA	-	-	-	1 / 12 x A	2,50	-	-	1 / 8 x PD	TOLERADO ZENITAL	-	-
	BANHEIRO	0,90	2,00	1 / 8 x A	1 / 16 x A	2,20	-	3 x PD	1 / 8 x PD	TOLERADO ZENITAL	IMPERMEÁVEL H=2,00m	IMPERMEÁVEL
	VESTIÁRIO	1,80	8,00	1 / 8 x A	1 / 16 x A	2,20	-	3 x PD	1 / 8 x PD	TOLERADO ZENITAL	IMPERMEÁVEL H=2,00m	IMPERMEÁVEL
	CORREDOR PRINCIPAL	2,00	-	-	-	2,40	-	-	-	-	-	-
CORREDOR SECUNDÁRIO	1,20	-	-	-	2,20	-	-	-	-	-	-	
ESCADA	1,00	-	-	-	2,00	-	-	1 / 8 x PD	-	IMPERMEÁVEL H=2,00m	IMPERMEÁVEL	



DIMENSÕES MÍNIMAS DOS COMPARTIMENTOS | USOS INDUSTRIAIS

USO	COMPARTIMENTO	CÍRCULO INSCRITO Ø MÍNIMO (m)	ÁREA MÍNIMA A (m²)	ILUMINAÇÃO MÍNIMA (m²)	VENTILAÇÃO MÍNIMA (m²)	PÉ-DIREITO PD (m)		PROFUNDIDADE MÁXIMA (m)	VERGA MÁXIMA (m)	NATUREZA DA ILUMINAÇÃO VENTILAÇÃO	REVESTIMENTOS	
						MÍNIMO	MÁXIMO				PAREDES	PISOS
COMPARTIMENTOS INTERNOS INDÚSTRIA SETORES AUXILIARES	GARAGEM	2,40	10 CC	-	1 / 20 x A	2,20	-	3 x PD	1 / 8 x PD	DIRETA	-	-
	ABRIGO PARA BICICLETA	2,50	-	-	1 / 20 x A	2,40	-	-	1 / 8 x PD	DIRETA	-	-
	LAVAGEM	2,40	10 CC	-	1 / 12 x A	2,40	-	-	1 / 8 x PD	DIRETA	IMPERMEÁVEL	IMPERMEÁVEL
	OFICINA	-	-	1 / 6 x A	1 / 12 x A	2,40	-	-	1 / 8 x PD	-	-	-
	CASA DE MÁQUINAS	-	-	-	1 / 20 x A	2,40	-	-	1 / 8 x PD	TOLERADO ZENITAL	-	-
	CASA DE FORÇA	-	-	-	1 / 20 x A	2,40	-	-	1 / 8 x PD	DIRETA	-	-
	CENTRAL DE GÁS	-	-	-	1 / 12 x A	2,40	-	-	1 / 8 x PD	TOLERADO ZENITAL	-	-
	AR COMPRIMIDO	-	-	-	1 / 20 x A	2,40	-	-	1 / 8 x PD	TOLERADO ZENITAL	IMPERMEÁVEL f=1,50m	IMPERMEÁVEL
	COMPRESSORES	-	-	-	1 / 20 x A	2,40	-	-	1 / 8 x PD	TOLERADO ZENITAL	-	-
	CADEIRA	-	-	-	1 / 12 x A	2,80	-	-	1 / 8 x PD	-	-	INCOMBUSTÍVEL
	MOINHOS	-	-	1 / 6 x A	1 / 12 x A	2,40	-	-	1 / 8 x PD	-	-	-
	ABRIGO PARA COMBUSTÍVEL	-	-	-	1 / 20 x A	-	-	-	1 / 8 x PD	-	-	INCOMBUSTÍVEL
	CORREDOR PRINCIPAL	2,00	-	-	-	2,40	-	-	-	-	-	-
	CORREDOR SECUNDÁRIO	1,20	-	-	-	2,20	-	-	-	-	-	-
ESCADA	1,20	-	-	-	-	-	-	1/8 x PD	-	-	-	
COMPARTIMENTOS INTERNOS INDÚSTRIA SETORES SOCIAIS	COZINHA	1,50	4,00	1 / 8 x A	1 / 16 x A	2,20	-	3 x PD	1 / 8 x PD	DIRETA	IMPERMEÁVEL f=1,50m	IMPERMEÁVEL
	REFEITÓRIO	2,40	6,00	1 / 6 x A	1 / 12 x A	2,80	-	3 x PD	1 / 8 x PD	DIRETA	-	-
	ALMOXARIFADO DEPOSITO	1,80	4,00	1 / 10 x A	1 / 20 x A	2,20	-	-	1 / 8 x PD	DIRETA	-	-
	RECREAÇÃO	2,40	8,00	1 / 6 x A	1 / 12 x A	2,40	-	3 x PD	1 / 8 x PD	-	-	-
	ANTESALAS	1,50	4,00	1 / 6 x A	1 / 12 x A	2,40	-	3 x PD	1 / 8 x PD	TOLERADO ZENITAL	-	-
	AMBULATÓRIO	1,80	4,00	1 / 8 x A	1 / 16 x A	2,40	-	3 x PD	1 / 8 x PD	DIRETA	IMPERMEÁVEL f=1,50m	IMPERMEÁVEL
	VESTIÁRIO	1,80	4,00	-	1 / 16 x A	2,20	-	3 x PD	1 / 8 x PD	TOLERADO ZENITAL	-	-
	BANHEIRO LAVATÓRIO	0,90	1,50	-	1 / 16 x A	2,20	-	3 x PD	1 / 8 x PD	TOLERADO ZENITAL	-	IMPERMEÁVEL
	CORREDOR	0,60	-	-	-	2,20	-	-	1 / 8 x PD	-	-	-
ESCADA	0,60	-	-	1 / 16 x A	2,00	-	-	-	-	IMPERMEÁVEL f=1,50m	IMPERMEÁVEL	

